

# ACCESSOIRES GAZ



● BUTANE

148



● PROPANE

149



● BUTANE - PROPANE

150



● GAZ NATUREL

152





NF EN 16129 / NFM 88-781

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**DÉTENDEUR AVEC SÉCURITÉ**

|   |            |   |  |
|---|------------|---|--|
| 1.3 kg/h - 28 mbar<br>Ecrou bouteille / mâle 20x150             | 5516-13C1  | 1 |  |
|   | 5516-13S1  | 1 |  |
| 1.3 kg/h - 28 mbar<br>Ecrou bouteille / mâle 20x150 avec tétine | 5516-13TC1 | 1 |  |
|   | 5516-13TS1 | 1 |  |



NF EN 12864

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**DÉTENDEUR GROS DÉBIT**

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 2.6 kg/h - 28 mbar<br>Ecrou bouteille / mâle 20x150 | 5216-26S1 | 1 |
|---|-----------|---|

VALIDITÉ  
5 ANSTuyau conforme à la norme XP D 36-110  
Détendeur butane conforme à la norme  
NF EN 16129

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**KIT TUYAU CAOUTCHOUC DURÉE DE VIE 5 ANS +  
DÉTENDEUR AVEC TÉTINE AVEC SÉCURITÉ**

- Détendeur butane 1.3 kg/h - 28 mbar avec tétine, conforme à la norme NF EN 16129
- Tuyau caoutchouc souple butane / propane
- Longueur 1.5 m avec 2 colliers
- Conforme à la norme XP D 36-110
- Durée de vie 5 ans

K5331-150DC1

1



NF EN 12864

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**DÉTENDEUR QUICK ON**

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Ø20<br>Pour bouteilles Elfi-Malice-Twinny | 5520-S1 | 1 |
| Ø27<br>Pour bouteilles Cube-Viseo         | 5527-S1 | 1 |



NF EN 16129 / NF M 88-781

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**DÉTENDEUR AVEC SÉCURITÉ**1.5 kg/h - 37 mbar  
Ecrou bouteille / mâle 20x150

5230-C1 1

5230-S1 1



NF EN 12864

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**DÉTENDEUR QUICK ON**

Ø20

- Pour bouteilles Elfi-Twinny

652000

1

Ø27

- Pour bouteilles Butagaz le cube

652001

1

Tuyau conforme à la norme XP D 36-112  
Détendeur propane conforme à la norme  
NF EN 16129

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**KIT TUYAU FLEXIBLE DURÉE DE VIE 10 ANS + DÉTENDEUR AVEC SÉCURITÉ**

- Détendeur propane 1.5 kg/h - 37 mbar avec sécurité, conforme à la norme NF EN 16129
- Tuyau flexible butane/propane
- Longueur 1.5 m
- Durée de vie 10 ans
- Conforme à la norme NF D 36-112

K5091-150DC1 1



NF EN 16129 / NF M 88-781

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**COUPLEUR INVERSEUR AUTOMATIQUE AVEC LIMITEUR**

- 6 kg/h - 1.5 bar / mâle 20x150 indicateur service / réserve

5207-S1

1





NF EN 331 / NF M 88-781

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**VANNE D'ARRÊT 1/4 TOUR - HAUTE PRESSION**

|          |           |   |  |
|----------|-----------|---|--|
| M 20x150 | 5219-20C1 | 1 |  |
|          | 5219-20S1 | 1 |  |



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**RACCORD MÂLE 20X150 À SOUDER**

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| Ø12 | 5073-12S1 | 1 |
| Ø14 | 5073-14S1 | 1 |



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**MAMELON DOUBLE MÂLE**

|                 |             |   |  |
|-----------------|-------------|---|--|
| M1/2" • M20x150 | 5072-1520C1 | 1 |  |
|                 | 5072-1520S1 | 1 |  |



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**RACCORD 2 PIÈCES FEMELLE 20X150 À SOUDER**

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
| Ø12 | 5071-12C1 | 1 |  |
|     | 5071-12S1 | 1 |  |
| Ø14 | 5071-14C1 | 1 |  |
|     | 5071-14S1 | 1 |  |

**+ DÉTECTEUR DE FUITES TOUS GAZ****POUR TOUS GAZ  
SAUF OXYGÈNE**

Le détecteur de fuites est une solution aqueuse biodégradable adaptée pour la détection de fuites gazeuses (butane, propane ou gaz naturel) et d'air.

Il ne se substitue pas au contrôle d'étanchéité de l'installation, il localise la fuite.

La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits contrôlés.



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**BOMBE DÉTECTEUR DE FUITE TOUT GAZ**

|        |        |   |
|--------|--------|---|
| 125 ml | DFG-S1 | 1 |
|--------|--------|---|



CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ  
**NF**  
NFD 36-103

RÉFÉRENCE PCS / UVC

#### TUYAU FLEXIBLE DURÉE DE VIE 10 ANS

|                         |            |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|
| longueur 1 m • F1/2'    | 5090-100C1 | 1 | ⊖ |
| longueur 1.50 m • F1/2' | 5090-150C1 | 1 | ⊖ |
| longueur 2.00 m • F1/2' | 5090-200C1 | 1 | ⊖ |



CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ  
**NF**  
NFD 36-121

RÉFÉRENCE PCS / UVC

#### FLEXIBLE INOX SANS DATE LIMITÉE DE VALIDITÉ

|                         |            |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|
| Longueur 1 m • F1/2'    | 5092-100C1 | 1 | ⊖ |
| Longueur 1.50 m • F1/2' | 5092-150C1 | 1 | ⊖ |
| Longueur 2.00 m • F1/2' | 5092-200C1 | 1 | ⊖ |



CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ  
**NF**  
NFE 29-140

RÉFÉRENCE PCS / UVC

#### ROBINET À OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉE (ROAI)

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| M1/2" • 21 à 37 mbar • 1.6 M3/h | 5058-S1 | 1 |
|---------------------------------|---------|---|



CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ  
**NF**  
NFE 29-140  
NFE N-331

RÉFÉRENCE PCS / UVC

#### ROBINET MURAL DOUBLE MÂLE

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| M1/2" | 5032-15S1 | 1 |
|-------|-----------|---|



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ  
**NF**  
NF D 36-111

RÉFÉRENCE PCS / UVC

**RACCORD 2 PIÈCES FEMELLE À SOUDER**

|             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| F1/2' • Ø12 | 5079-12S1 | 1 |
| F1/2' • Ø14 | 5079-14C1 | 1 |
| F1/2' • Ø14 | 5079-14S1 | 1 |

pression maxi : 500 mbar



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**RACCORD COUDÉ 180° À JONT POUR ROAI**

|             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| F1/2' • Ø14 | 5094-14S1 | 1 |
|-------------|-----------|---|

pression maxi : 500 mbar

**BOUCHON FEMELLE**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| F1/2' | 5083-S1 | 1 |
|-------|---------|---|

pression maxi : 500 mbar



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**COUDE FEMELLE ÉCROU LIBRE**

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| F1/2' • M1/2' | 5052-15S1 | 1 |
|---------------|-----------|---|

pression maxi : 500 mbar

**DÉTECTEUR DE FUITES TOUS GAZ****POUR TOUS GAZ SAUF OXYGÈNE**

Le détecteur de fuites est une solution aqueuse biodégradable adaptée pour la détection de fuites gazeuses (butane, propane ou gaz naturel) et d'air.

Il ne se substitue pas au contrôle d'étanchéité de l'installation, il localise la fuite.

La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits contrôlés.



RÉFÉRENCE PCS / UVC

**BOMBE DÉTECTEUR DE FUITE TOUT GAZ**

|        |        |   |
|--------|--------|---|
| 125 ml | DFG-S1 | 1 |
|--------|--------|---|